

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA AG-6076/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO MARINA RESORT BENIDORM
CÓD. CLIENTE 4
DOMICILIO C/ CUENCA, 6 BENIDORM ALICANTE 03503

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR VIP	FECHA RECOGIDA	06/10/2026 12:31
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BEATRIZ TORTOLERO ORTEGA (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	07/10/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	07/10/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	14/10/2026
		FECHA DE INFORME	16/10/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	26,5
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,10
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,10
CLORO TOTAL (ppm)	1,20
pH (unidades de pH)	7,31
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: <=36°C	26,5 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,31 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,10 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	<=0,6mg/L	0,10 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,20 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Turbidez (2)	L.E.(1)	<=5 U.N.F	<0,40 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	<=0,5 mg/L	<0,10 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	<=0,3mg/L	0,075 mg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	<=1,5mg/L	0,0101 mg/L
Tensioactivos catiónicos (sales de amonio cuaternario)	L.E.(1)	<=5mg/L	<0,50 mg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público, modificado el anexo I el 10 de agosto 2026.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC N°1428/LE2686 y N°1428/LE2687.

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.

Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.

El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA AG-6076/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO MARINA RESORT BENIDORM
CÓD. CLIENTE 4
DOMICILIO C/ CUENCA, 6 BENIDORM ALICANTE 03503

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR VIP	FECHA RECOGIDA	06/10/2026 12:31
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BEATRIZ TORTOLERO ORTEGA (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	07/10/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	07/10/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	14/10/2026
		FECHA DE INFORME	16/10/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 16 de octubre de 2026

Directora del Laboratorio.
Mireia Fuster Sánchez

